Istniejące złącze kablowe ZK1b nr 43784 + TL
przy stacji transformatorowej "Bolków" nr 0179
dz. nr 182/5, obręb Rzędziny, gmina Dobra

Ośrodek dydaktyczno-muzealny Świdwie
dz. nr 182/3, obręb Rzędziny, gmina Dobra

Pz=32kW
Io=50A



WG PN-HD 60364-4-41:2017
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM – IZOLACJA PODSTAWOWA CZĘŚCI CZYNNYCH
OCHRONA PRZY DOTYKU POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGI:
1. Dostarczyć protokół pomiaru rezystancji izolacji.
2. Zachować koordynację z istniejącymi instalacjami i sieciami.
3. Układ sieci TN-C-S.

BESTPROJEKT
USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
MGR INŻ. ADAM KOTARSKI

ul. Łużycka 4, 72-006 Mierzyn
NIP: 858 172 97 86
REGON: 367226180

ul. Mickiewicza 7, 70-383 Szczecin
tel. +48 502 897 355
biuro@bprojekt.pl

Nazwa inwestycji:
Dokumentacja techniczna z obmiarem i kosztorysem inwestorskim w celu realizacji zamierzenia pn.: "Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt"
ZADANIE 1 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE W BUDYNKU EDUKACYJNO-MUZEALNYM "ŚWIDWIE"

Lokalizacja inwestycji:
Działka 182/3, obręb Rędziny, gm. Dobra,
pow. policki, woj. zachodniopomorskie

Nazwa rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI PV

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Dawid Witamborski upr. ZAP/0108/PWOE/15	
Opracowujący:	Podpis:
mgr inż. Paweł Dutkiewicz	
Branża: Elektryczna	Faza projektu: PBW
Skala rysunku: ---	Data opracowania: 12.2019
Nr rysunku: 4	

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI LUB JEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
Dz.U.24/1994. poz.83 Art. 115-118