



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE**

WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.19

**OBWIESZCZENIE
z dnia 08 lutego 2018 r.**

Na podstawie art. 10 i oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą OOS, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

zawiadamia wszystkie strony:

- o wydaniu postanowienia, z dnia 08.02.2018 r., znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.17, w sprawie podjęcia zawieszono postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Krajnik – Baczyna**, w związku z przedłożeniem, w dniu 02.02.2018 r., przez Polskie Sieci Energetycznych S.A. za pośrednictwem Pani Joanny Szurnickiej opracowania pt.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 2 x 400 KV Krajnik – Baczyna”, sporządzonego przez Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o. (18 styczeń 2018 r.),
- o wystosowaniu wezwania, z dnia 08.02.2018 r., znak: WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.18, do uzupełnienia braków w przedłożonej dokumentacji,
- że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k ww. ustawy OOS.

Jednocześnie informuję, iż planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV od stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Krajnik (dalej: SE Krajnik) do planowanej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna (dalej: SE Baczyna) wraz z traktami światłowodowymi relacji SE Baczyna i SE Krajnik. Szacowana długość linii wynosi około 69 km. W ramach przedsięwzięcia planowane są również m.in. takie prace jak: demontaż istniejącej linii 220 kV Krajnik – Gorzów oraz wymiana przewodów odgromowych istniejącej linii 220 kV Krajnik - Gorzów Wlkp.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego i w poniższym zakresie prac obejmuje następujące gminy:

- budowa linii Krajnik – Baczyna:
 - województwo zachodniopomorskiego: Myślibórz, Kozielice, Banie, Gryfino,
 - województwo lubuskie: Lubiszyn;
- demontaż istniejącej linii 220 kV Krajnik – Gorzów:
 - województwo zachodniopomorskiego: Myślibórz, Kozielice, Banie, Gryfino,

- województwo lubuskie: Lubiszyn,
 - wymiana przewodów odgromowych istniejącej linii 220 kV Krajnik - Gorzów
- województwo lubuskie: Lubiszyn, Kłodawa, Santok, m. Gorzów Wlkp.

Niniejszym **informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania**, wynikających z art. 10 k.p.a. Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mają możliwość:

- czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (91 43-05-200).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w przypadku nie zawiadomienia organu administracji publicznej o zmianie adresu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, zgodnie z art. 41 k.p.a..

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a., tj. od dnia 13.02.2018 r.



p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie


Aleksandra Stodulna