

Raport z pomiarów

Podstawowe informacje

Klient

Ośrodek Dydaktyczny
Regionalny Ośrodek
Ochrony Środowiska
Rezerwat Świdwie
j.w

Data
Numer zlecenia
Nazwa / numer
systemu

27.03.2018 10:27

Informacje o urządzeniu

testo 549i (711)	49234711	001.101.0001	testo 549i (994)	49239994	001.101.0001
testo 115i (714)	49444714	001.101.0001	testo 115i (718)	49444718	001.101.0001

Pomiary

Rodzaj ciśnienia	Relatywne	Czynnik chłodniczy	R407C
Niskie ciśnienie	3,47 bar	Wysokie ciśnienie	12,53 bar
Temperatura linii ssącej	8,9 °C	Temperatura przewodu cieczowego	23,2 °C
Temperatura parowania	-0,8 °C	Temperatura skraplania	29,9 °C
Przegrzanie	9,7 K	Dochłodzenie	6,7 K

27.03.2018

Data
