



Szczecin, dnia 14 października 2019 r.

Znak sprawy: WOPN-PK.082.3.2019.RK

**Odpowiedź na zadane pytanie –  
Zapytanie ofertowe WOPN-PK.082.3.2019.RK**

- 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słupów betonowych na ławie fundamentowej na pale wbijane stalowe fi 160 wypełnione betonem, pozostawiając górną konstrukcję pokładu bez zmian?**

Zastosowanie innego sposobu fundamentowania jest dopuszczalne. Doprecyzowanie typu pali, średnicy, sposobu wypełnienia powinno wynikać z czynności projektowych uwzględniających fizykę budowli, zarówno powstającej, jak i budowli istniejących (pomostu, nasypu kolejowego, linii kolei wąskotorowej, etc.) zarówno w czasie eksploatacji, jak i w czasie budowy (dobór technologii prowadzenia prac, etc.). Stąd Wykonawca w przypadku wystąpienia o przedmiotową zmianę posadowienia powinien przedstawić projekt zamienny zapewniający utrzymanie parametrów i wytycznych funkcjonalnych dla przedmiotowego obiektu oraz po akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego - dokonać w ramach oferowanego zakresu stosownych czynności formalno-prawnych (których konieczność zależy od zakresu ingerencji w rozwiązanie już uzgodnione, zapisów załączonych przez Zamawiającego do niniejszego zamówienia dokumentów - uzgodnień i decyzji formalno-prawnych, kwalifikacji robót jako zmiany istotne lub nieistotne, etc.). Zaproponowane rozwiązania podlegają uzgodnieniom przez Nadzór autorski, którego wybór Zamawiający proceduje w ramach aktualnie trwającego postępowania o udzielenie zamówienia.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 października 2019 r. do godz. 15:00.**

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska  
w Szczecinie  
Regionalny Konserwator Przyrody

  
Marcin Siedlecki