



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000133475



Złocieniec 2016.07.08

Ldz.ZWiK/ 1593 /2016/D.P-K

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
Ul. Dzielna 60
00-182 Warszawa
Biuro Regionalne
Ul. Płocka 169
87-800 Włocławek

DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
Biuro Regionalne we Włocławku
KANCELARIA

18.07.2016

87-800 Włocławek, ul. Płocka 169
L. dziennika 362

Dotyczy: pisma z dnia 24.06.2016r. l.dz.PW/P-123/2016

W związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi związanymi z budową infrastruktury hydrotechnicznej w rejonie pozostałości stopnia wodnego w korycie rzeki Drawy w km 153+65 bezpośrednio poniżej mostu w ul. Staszica w Złocieniu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieniu informuje, że w obrębie robót sieci wod-kan przebiegają następująco:

1. Na odcinku prac od P – 3 do P – 4 przebiega równolegle do kładki w rurze osłonowej czynna sieć wodociągowa PE fi 225 mm.
2. Widniejąca na planie zagospodarowania sieć wodociągowa z rur fi 125 mm wyłączona jest z eksploatacji i na moście częściowo zdemontowana podczas jego remontu.
3. Z uwagi na wyłączenie i częściowy demontaż wodociągu fi 125 mm dokonano przełączenia sieci wodociągowej biegnącej w ulicy Cegielnianej do sieci wodociągowej PE fi 225 mm w ulicy Staszica poprzez montaż czwórnika Combi IV zintegrowanego z zasuwami fi 200 mm. ZWiK załącza mapę z naniesionym węzłem włączeniowym. Uwaga węzeł nie został zinwentaryzowany geodezyjnie i jego lokalizacja jest orientacyjna.
4. Należy zwrócić również uwagę na niezinwentaryzowany rurociąg – spust na odcinku od czwórnika Combi IV do wylotu do rzeki Drawy. Na dołączonym załączniku graficznym naniesiono orientacyjnie jego przebieg.
5. Inwestycja nie obejmuje swoim zasięgiem sieci kanalizacyjnej należącej do ZWiK Złocieniec.
6. Kolektor deszczowy nie należy do ZWiK. Właścicielem kanalizacji deszczowej jest Gmina Złocieniec.

Jan Ławicki
Prezes Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Złocieniu

ZWIK Sp. z o.o. Centrala	tel:	94 36-716-59	NIP:	253-00-31-966
	fax:	0-94 36-700-24	Kapitał spółki:	18.004.250,00 zł
	e-mail:	zlocieniec@zwik.pl	Nr rachunku bankowego	PKO BP Złocieniec 85102028470000110200096164
Dział wodociągów i kanalizacji	tel:	94 36-706-27		
Oczyszczalnia ścieków	tel:	94 36-716-03		
Biuro obsługi klienta	tel:	94 36-706-22		

