



Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włośieniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Szczecin, dnia 21 grudnia 2017 r.

ZP.261.40.2017.AD.178

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.261.40.2017.AD.178 pn: „Budowa przepławki na rzece Drawie w Koleśnie koło Drawska Pomorskiego (MEW)” pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawabasin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włośieniczników i udroźnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) zwanej dalej „pzp”, Zamawiający informuje, iż we wskazanym powyżej postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ :

Pytanie nr 3

Proszę o weryfikację 5 pozycji z przedmiaru (zakup grodzic). Wg przedmiaru ilość grodzic niezbędna do wykonania zamówienia to 37,138t.

Ilość grodzic wg rysunków na wykonanie pali to 4,032t ($32,0 \times 2 \times 63 = 4032\text{kg}$) i ścianki szczelnej 27,200t ($21,95 \times 8 \times 154,9 = 27200,44\text{kg}$) co daje łączną wagę grodzic 31,232t. Różnica między ilością grodzic z przedmiaru, a ilością grodzic z rysunków to 5,906t.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający, weryfikuje 5 pozycję z przedmiaru robót (zakup grodzic), prawidłowa wartość to 31,232 t. Zamawiający jednocześnie informuje Wykonawców, że ze względu na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przyjęte w przedmiarze robót wartości są wartościami podanymi informacyjnie.

Zgodnie z pkt 2.3. Wzoru umowy (Część 2 SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się wykonać w cenie kontraktowej roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót lub TER, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją projektową.

Wyk. 1 egz. – zamieszczono na stronie internetowej

REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie

Aleksandra Stoculna

