

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczerpywanie produktu ropopochodnego z rowu u podnóża skarpy na zapleczu bazy MPO Sp. z o.o. lub z pierwszej studni na rurociągu kanalizacji deszczowej od strony rowu z częstotliwością 1 raz na tydzień.
2. Szczerpywanie produktu ropopochodnego z piezometru B-1 z częstotliwością 1 raz na tydzień.
3. Szczerpywanie produktu ropopochodnego z separatora na kanalizacji deszczowej z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
4. Konserwacja separatorów umieszczonych na kanalizacji deszczowej z częstotliwością 1 raz na pół roku
5. Transport wód zaolejonych (ujętych w pkt. 1-3) w ilości ok. 5-6 m<sup>3</sup> do podmiotu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych.
6. Pomiar głębokości lustra wody w piezometrze B1 oraz grubości warstwy produktu ropopochodnego w piezometrze B1 z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
7. Pomiar grubości warstwy produktu ropopochodnego w rowie z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
8. Sporządzenie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności.